Начальнику отдела проектирования филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго
К.Л. Меньшикову
от Шилова Александра Леонидовича,
зарегистрирован по адресу: г. Северодвинск,
ул. Тургенева, д.4, кв.2
от Сорокина Андрея Витальевича,
зарегистрирован по адресу: г. Северодвинск,
пр. Ленина, 16/1, кв.22

..

Исх.041917-01 от 19.04.2017г.

Уважаемый Константин Леонидович!

На ваше письмо № 14-08/3137 от 06.04.2017г. согласовываем план КЛ-0,4 кВ к проекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Ломоносова в г. Северодвинске (Администрация МО «Северодвинск»)» при условии:

1. Производство раскопок в охранной зоне наших кабельных линий (ближе 1м. от кабелей) механизмами не допускается;
2. Прокладку кабельных линий производить в соответствии с п.2.3.86, 2.3.94 ПУЭ-7;
3. Все мероприятия по защите наших кабельных линий от повреждений отразить в технической документации.
4. Перед началом производства работ по прокладке кабельных линий необходимо передать нам рабочие чертежи основного комплекта ЭС.

К письму прилагаем копии следующих документов:

1. Исполнительная схема кабельной линии- 1экз на 1м листе;
2. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС- 1экз. на 2-х листах.

18 апреля 2017года

_____ А.В. Сорокин

_____ А.Л. Шилов

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
Вх. 3480 «25» 04 17 20 г.