УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
_____Н.П. Федотов
«__»_____2016 г.

Техническое задание
на поставку пломбировочных материалов

1. Общая часть

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку пломбировочных материалов в соответствии с планом финансирования и поставки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2016 год для эксплуатационных нужд.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку пломбировочных материалов (далее по тексту продукция) на склады получателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Технические требования

Поставляемые пломбировочные материалы должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Приложении №1 и №2.

4. Общие требования

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 2016 года.

4.2. Участник имеет право предложить аналог заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции (протоколы испытаний и т.д.).

4.3. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставка товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации (Спецификаций) в соответствии с заявкой Покупателя.

4.6. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному Покупателем в Договоре, в месте нахождения Получателя (Грузополучателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Архэнерго») согласно Приложению № 1.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 3 (Трех) лет с даты изготовления.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае непригодности товара в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. Сроки и очередность поставки продукции

6.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке.

6.2. Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

7. Правила приемки продукции

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Приложения к техническому заданию

Количество, номенклатура, сроки поставки закупаемого товара и отгрузочные реквизиты указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Начальник УЛиМТО  Н.В.Коваль

Приложение №2
к Техническому заданию на поставку пломбировочных материалов

1. Антимагнитные пломбы

Технические характеристики:

1. Антимагнитные пломбы должны быть одноразовыми. Конструкция пломбы должна препятствовать их снятию с объекта пломбирования без проявления на пломбе сигнальной надписи, что должно определяться визуально. Конструкция пломбы должна исключать возможность её повторного использования после снятия. При попытке повторного наклеивания пломбы индикаторная надпись, проявившаяся при вскрытии, не должна исчезать.

2. Пломба должна иметь не менее 1 (одного) антимагнитного индикатора. Магниточувствительный элемент в антимагнитном индикаторе должен реагировать (разрушаться, изменять цвет) под воздействием магнитного поля интенсивностью свыше 75 мТл.

3. Антимагнитные индикаторы должны быть защищены от их бесследного извлечения из тела пломбы (усиленный клеевой слой, графическая индикация извлечения, прочие варианты исполнения).

4. Пломбы должны быть защищены от возможности их снятия без видимых следов путем термического воздействия (методом «отпаривания»). При попытке вскрытия пломбы с помощью нагревания (свыше +50 град.С) на поверхности пломбы должен проявляться рисунок, который не исчезнет при остывании пломбы.

5. Пломбы должны иметь следующую нанесенную на них информацию:

1) наименование организации - Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;

2) идентификационный номер (пломбы должны иметь сквозную неповторяющуюся нумерацию). Каждая пломба должна содержать дублирующий номер, отделённый перфорацией от основной части пломбы.

3) идентификационный номер должен быть восьмизначным. Диапазон номеров представлен в Таблице 1:

Таблица 1.

Производственное отделение	**Диапазон идентификационного номера**	**Количество**
АЭС	50001101 - 50006100	5000
ВЭС	60000501 - 60004000	3500
ПЭС	70002501 - 70006000	3500
КЭС	80001001 - 80004000	3000

Метод нанесения номерного знака (кода) и информации об организации должен обеспечивать его нестираемость и невоспроизводимость. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, распознаваемой (читаемой) при осмотре, контроле и экспертизе пломбы.

6. Температурный диапазон эксплуатации антимагнитных пломб: от -40 до + 40 град.С.

7. Размер антимагнитной пломбы: 30х60 мм ± 5 мм; размер антимагнитного индикатора: 15х10 ± 5 мм;

8. Предоставить сертификат соответствия пломбы требованиям ГОСТ 31283-2004 «Пломбы индикаторные. Общие технические требования».

9. Гарантийный срок эксплуатации антимагнитных пломб - не менее 3 (трех) лет.

10. Эскизы антимагнитных пломб представлены на рисунке 1:

Рисунок 1. Эскизы антимагнитных пломб



2. Пломбировочная проволока

Технические характеристики:

1. Пломбировочная проволока должна быть диаметром не менее 0,85мм, длина в бухте 100м.

2. Пломбировочная проволока должна быть комбинированной (нейлон и сталь).

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм.	Количество общее	Количество по производственным отделениям филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"				Срок поставки
					АЭС	ВЭС	ПЭС	КЭС	
1	Антимагнитная пломба	Размер пломбы 30х60 мм ± 5 мм, размер антимагнитного индикатора: 15х10 ± 5 мм	шт	15000	5000	3500	3500	3000	2016 год
2	Пломбировочная проволока	ПР-Н (диам. 0,85мм, длина 100 м, материал нейзил и сталь)	шт	5		5			2016 год

2. Отгрузочные реквизиты производственных отделений(ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":

Грузополучатель - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»,
163000, г. Архангельск, ул.Свободы, д.3,т/ф (8182)676-347
ИНН 7802312751
КПП 290102001
Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751
КПП 290131001
Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)4-11-67
ИНН 7802312751
КПП 290431001
Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751 КПП 290731001
Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751 КПП 292031001

Начальник УЛиМТО Н.В.Коваль

Лист согласования
Техническое задание на поставку пломбировочных материалов

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	19.09.2016 08:07:45
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	19.09.2016 15:04:52
КОЛОБОВ Сергей Николаевич	Заместитель начальника службы	Служба эксплуатации и развития систем учета	Согласовано	16.09.2016 12:02:18

Распечатал  /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 19.09.2016