УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ Н.П.Федотов
«24» 11 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку услуг по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Содержание:

1. Основание
2. Предмет закупки.
3. Перечень требуемых услуг.
4. Место оказания услуг.
5. Сроки выполнения услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Гарантии Исполнителя.

1. Основание

1.1 Предписание Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 26.10.2015 № 533/пр о необходимости установления окончательного размера санитарно-защитных зон для Архангельского РЭС, Приморского РЭС, РПБ Холмогоры и РПБ-3 в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация сооружений и иных объектов».

2. Предмет закупки

2.1 Предметом закупки является оказание услуг по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

3. Перечень требуемых услуг

3.1 Ремонтно-производственная база-3 (РПБ-3): измерение концентрации выброса в атмосферу углеводородов (ксилол) в количестве 30 дней замеров и уровня шума в количестве 8-ми исследований в каждой контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ.

3.2 Ремонтно-производственная база Архангельского РЭС: измерение уровня шума в количестве 4-х исследований в каждой контрольной точке в соответствии с

программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ и жилой зоне, и измерение концентрации выброса в атмосферу взвешенных веществ, углеводородов $C_1 – C_{10}$, серной кислоты в количестве 30 дней замеров и измерение уровня ЭМП в количестве 4-х исследований в контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ.

3.3 Ремонтно-производственная база Приморского РЭС: измерение концентрации выброса в атмосферу взвешенных веществ, углерода оксида, группы суммаций 6009 (азота диоксид + серы диоксид) в количестве 30 дней замеров, уровня ЭМП в количестве 4-х исследований и уровня шума в количестве 4-х исследований в каждой контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ и жилой зоне.

3.4 Ремонтно-производственная база Холмогорского РЭС: измерение концентрации выброса в атмосферу взвешенных веществ, углеводородов $C_1 – C_{10}$ в количестве 30 дней замеров, уровня ЭМП в количестве 4-х исследований и уровня шума в количестве 4-х исследований в каждой контрольной точке в соответствии с программой наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ.

4. Место оказания услуг

4.1 Услуги по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» производятся на территории подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети», расположенных по адресам:

- РПБ-3: г. Архангельск, Кузнечевский промузел, 4-й проезд, строение 5;
- Ремонтно-производственная база Архангельского РЭС: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 32;
- Ремонтно-производственная база Приморского РЭС: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 2;
- Ремонтно-производственная база Холмогорского РЭС: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 30а.

5. Сроки выполнения услуг:

декабрь 2015 г. – январь 2016 г.

6. Исходные данные для оказания услуг

6.1 Программы наблюдений за химическим загрязнением и физическим воздействием на границе расчётной СЗЗ для Архангельского РЭС, Приморского РЭС, РПБ Холмогоры и РПБ-3, согласованные в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.

7. Требования к Участникам процедуры закупки

7.1 Участники процедуры закупки услуг по проведению натурных измерений для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» должны иметь разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством.

8. Правила контроля и приемки оказанных услуг

8.1 Приемка работ по оказанию услуг завершается оформлением протокола результатов анализа атмосферного воздуха, измерения шума и ЭМП, и акта выполненных работ.

9. Гарантии Исполнителя

9.1 Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых услуг.

Начальник ОПК О.В.Даниловский

Составил:
Инженер 1 категории ОПК Т.Н.Крижановская

Согласовано:
Заместитель главного инженера
по ПБиПК - начальник службы П.Л.Филиппов