УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора–
главный инженер филиала
_____Н.П. Федотов
«25» 12 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение пусконаладочных работ оборудования грабельного отделения центральной насосной канализационной станции МУП «Водоканал» для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Предмет закупки
2. Перечень и объемы работ
3. Место проведения работ
4. Сроки выполнения работ
5. Основные технические требования
6. Требования к подрядной организации
7. Правила контроля и приемки выполненных работ
8. Гарантии подрядной организации

1. Предмет закупки

Проведение пусконаладочных работ оборудования грабельного отделения центральной насосной канализационной станции МУП «Водоканал», поврежденного в результате затопления канализационными стоками вследствие аварийного отключения электроэнергии в связи с исполнением Исполнительного листа № АС №002729179 от 31.07.2013, выданного Арбитражным судом Архангельской области по делу №А05-16257/2012, вступившему в силу 16.07.2013 и требованием судебного пристава-исполнителя от 07.11.2013.

2. Перечень и объемы работ

Перечень и объемы работ указаны в Приложении №1 к техническому заданию.

3. Место проведения работ

Г. Архангельск, ул. Тимме, д. 23 Б

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало проведения работ – январь 2015 года.

4.2. Окончание проведения работ – 28 февраля 2015 года.

5. Основные технические требования

5.1. Требования к проведению работ:

5.1.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, ГОСТ и других нормативных документов;

5.1.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения инженерных сооружений. Работы выполняются по технологическим

картам или ППР, разработанным Подрядчиком до начала работ и согласованного с МУП «Водоканал».

5.1.3. К проведению пусконаладочных работ необходимо приступать после окончания работ по восстановлению оборудования.

5.1.4. Работы должны быть выполнены в указанные сроки и в полном объеме.

5.2. Применяемые стандарты, СНиП, и прочие правила:

5.2.1. Выполнение требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.2.2. ПУЭ.

5.3 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

5.3.1 Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, технологических карт.

5.3.2 Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам.

5.4 Требования к применяемым материалам:

5.4.1 Материалы для выполнения работ предоставляет Подрядчик.

5.4.2 Сертификаты на использованные для ремонта материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

5.4.3 Доставка к месту выполнения работ материалов, техники, ремонтного персонала осуществляется силами и средствами Подрядчика.

5.4.4 Технологию производства работ определяет Подрядчик по согласованию с МУП «Водоканал».

6. Требования к подрядной организации

6.1. Наличие лицензии на пусконаладочные работы;

6.2. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

6.3. Наличие квалифицированного персонала;

6.4. Опыт выполнения аналогичных работ;

6.5. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Правила контроля и приемки работ

7.1. Технический надзор, контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет Заказчик совместно с представителем МУП «Водоканал».

7.2. Приемка выполненных работ проводится комиссией, утвержденной приказом по производственному отделению «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с участием представителя МУП «Водоканал».

7.3. По окончании пусконаладочных работ оборудования Подрядчик обязан предоставить Заказчику и представителям МУП «Водоканал» на согласование документацию, составленную в процессе проведения работ (протоколы пусконаладки и испытаний, монтажные схемы и т.п.).

7.4. После согласования документации Подрядчик обязан провести комплексное опробование оборудования с составлением акта приемки.

8. Гарантии подрядной организации

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.

8.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников

Согласовано:
Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов

Начальник РЭУ
ПО «Архангельские электрические сети» В.А. Пономарев

Согласовано: /Фетин/

Приложение № 1
к Техническому заданию

Объем работ по восстановлению оборудования грабельного отделения центральной насосной канализационной станции МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	**Автоматизированные решетки «Риотек» АР-800 №№ 1, 2, 3**		
1.1	Пусконаладочные работы	шт.	3
2	**Пресс-транспортер гидравлический «Риотек» ПТГ-200**		
2.1	Пусконаладочные работы	шт.	1
3	**Ленточного транспортер «Риотек» ТЛ-690**		
3.1	Пусконаладочные работы	шт.	1
4	**Щитовые затворы «Риотек» ЗПР № 1, 2, 3**		
4.1	Пусконаладочные работы	шт.	3
5	**Датчики газоанализатора Хоббит-Т**		
5.1	Настройка датчиков	шт.	1
6	**Камера № 2 расходомера с датчиками**		
6.1	Пусконаладочные работы	шт.	2
7	**Комплексное опробование оборудования**		
7.1	Комплексное опробование оборудования п.п. 1, 2, 3, 4	компл.	1