ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа силовых трансформаторов до 35 кВ
ПС-106 110/35/6 кВ

Тип (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМН, ТТО, ТС, ТСЗ, ТТR, другое)	
ТМГ-100/6/0,4 Y/Zн-11	
Номинальная мощность, кВА	Схема и группа соединения
100	$Y/Z_н$-11
Напряжение обмотки ВН, кВ	Напряжение обмотки НН, кВ
6	0,4
Напряжение короткого замыкания, %	Номинальная частота, Гц
	50
Температура окружающей среды, ± ^{0}C	Высота установки над уровнем моря, м
+45 -45	
Исполнение выводов	Степень защиты (IP)
На крышке бака, изолированные	
Переключение без возбуждения (ПБВ)	Климатическое исполнение
ПБВ	УХЛ 1

Дополнительные требования

ОПН-6 кВ
ОПН-0,4 кВ
Предусмотреть защиту выводов открытых токоведущих частей ВН и НН от воздействия птиц и животных. Либо механическим ограждением с соблюдением изоляционных расстояний, либо с применением термоусадочных изоляционных материалов.

Данные заказа

Количество трансформаторов, шт.	Сроки поставки
2	2 квартал 2018

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

Ф.И.О.: Романов Сергей Владимирович

Должность: Заместитель начальника Службы подстанции

Тел./факс/e-mail: +79214921849 / svromanov@arhen.ru