Лист согласования технического задания
на поставку обмоток к силовым трансформаторам
для нужд филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Федотов Н.П./
(подпись) (расшифровка)

"28" 08 2014г.

Согласовано:
Начальник департамента эксплуатации, ТОиР
ОАО "МРСК Северо-Запада"

_____ /Темеров О.В./
(подпись) (расшифровка)

"28" 08. 2014г.

Согласовано:
Начальник управления эксплуатации филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Фетин Д.А./
(подпись) (расшифровка)

"26" 08 2014г.

Согласовано:
Заместитель начальника ДЛиМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго»

_____ /Бондаренко В.И./
(подпись) (расшифровка)

"27" 08 2014г.

Согласовано:
Начальник ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Коваль Н.В./
(подпись) (расшифровка)

"01" сентября 2014г.

Составил
Ведущий экономист ОМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго»

_____ /Шеховцев И.Д./
(расшифровка)

Контактный телефон: (8182) 676-224

2014г.

Лист согласования технического задания
на поставку обмоток к силовым трансформаторам
для нужд филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Федотов Н.П./
(подпись) (расшифровка)

"28" 08 2014г.

Согласовано:
Начальник департамента эксплуатации, ТОиР
ОАО "МРСК Северо-Запада"

_____ /Темеров О.В./
(подпись) (расшифровка)

"____" _____ 2014г.

Согласовано:
Начальник управления эксплуатации филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Фетин Д.А./
(подпись) (расшифровка)

"26" 08 2014г.

Согласовано:
Заместитель начальника ДЛиМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго»

_____ /Бондаренко В.И./
(подпись) (расшифровка)

"27" 08 2014г.

Согласовано:
Начальник ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Коваль Н.В./
(подпись) (расшифровка)

"01" сентября 2014г.

Составил
Ведущий экономист ОМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго»

_____ /Шеховцев И.Д./
(расшифровка)

Контактный телефон: (8182) 676-224

2014г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заметитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала
ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Архэнерго"
Н.П.Федотов
"28" 08 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку обмоток к силовым трансформаторам

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение обмотками к силовым трансформаторам производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в соответствии с планом финансирования и поставки на 2015 год для ремонтных работ и эксплуатационных нужд.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Марка, тип исполнения	Ед. изм.	Количество
1	Обмотка трансформатора	НН с - 160 кВА-0,4/10; Высота 530 мм; Внутр диам. 142; Наружн диам. 190	шт.	6
2	Обмотка трансформатора	ВН тс-160 кВА-10/0,4; Высота 530 мм; Внутр диам. 203; Наружн диам. 280	шт.	6
3	Обмотка трансформатора	НН 4- 250 кВА- 0,4/6-10; Высота 527 мм; Внутр диам. 163; Наружн диам. 225	шт.	12
4	Обмотка трансформатора	ВН 4- 250 кВА-10/0,4; Высота 527 мм; Внутр диам. 235; Наружн диам. 324	шт.	12
5	Обмотка трансформатора	НН 4- 400 кВА- 0,4/6-10; Высота 595 мм; Внутр диам. 188; Наружн диам. 246	шт.	6
6	Обмотка трансформатора	ВН 4- 400 кВА-10/0,4; Высота 595 мм; Внутр диам. 255; Наружн диам. 355	шт.	6

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в течение 2015 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Место поставки - склад грузополучателя производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала «Архэнерго», 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А».

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Дата выпуска продукции должна быть не ранее IV квартала 2014 г.

5.4. Качество продукции должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, в течение 2015 года на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателеля, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Заместитель начальника ДЛиМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» — В.И.Бондаренко

Составил:

Ведущий экономист ОМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» — И.Д. Шеховцев
тел. (8182)676 224