
Лист согласования
Техническое задание на поставку полюса вакуумного выключателя

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Заместитель начальника управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	12.10.2015 15:11:19
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Начальник управления	Управление эксплуатации	Согласовано	12.10.2015 11:23:15
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	12.10.2015 13:46:53

Распечатал /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 13.10.2015

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____Н.П.Федотов
"14" 10 2015 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку полюса вакуумного выключателя

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение полюсом ф.С вакуумного выключателя ВБПС-35-25/1250 УХЛ1 производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в соответствии с планом финансирования и поставки на 2015 год для ремонтных работ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего
1	Полюс ф.С вакуумного выключателя ВБПС-35-25/1250 УХЛ	шт.	1

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в течение 2015 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателя - склад производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", по адресу: 164750, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1 Продукция должна соответствовать маркировке согласно пункту 2 технического задания, технические характеристики должны соответствовать опросным листам, Приложение №1.

5.2 Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.4 Дата выпуска продукции должна быть не ранее 2015 г.

5.5 Качество продукции должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.6 На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.7 В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, в течение 2015 года на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 85 (восьмидесяти пяти) календарных дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателеля, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Приложение:

1. Приложение №1 - Опросный лист на 1 л. в 1 экз.

Начальник УЛиМТО
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» Н.В. Коваль

Составил:
Экономист 2 кат. ОМТО
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» С.В. Уродков
тел. (8182) 676-224

Опросный лист

1 Заказчик ПО Архангельские электрические сети
наименование предприятия, подчиненность

2 Наименование подстанции ПС №9н

3 Номинальный ток и номинальный ток отключения (здесь и далее нужное отметить ☑):

Номинальный ток, А	Номинальный ток отключения, кА
✓ 630, ☐ 1250, ☐ 1600 ☐ 2000	✓ 25, ☐ 31,5

4 Наименование, серия выключателя, привода:

☐ Выключатель ВБЭС-35III УХЛ1 Привод электромагнитный КУЮЖ.303313.037	✓ Выключатель ВБПС-35III УХЛ1 Привод пружинный

5 Количество выключателей _один полюс_шт.

6 Оперативное напряжение питания привода:

	Переменный ток	Постоянный ток	
ШП	✓ 230 В	☐ 220 В	☐ 110 В
ШУ	✓ 230 В	☐ 220 В	☐ 110 В

7 В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

	Ток срабатывания, А,		Время задержки срабатывания, секунд
Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием (2 шт)	☐ 3	✓ 5	*Без задержки срабатывания*
Расцепитель от независимого источника питания постоянного тока 220 В (1 шт)	✓ 0,45		*Без задержки срабатывания*

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях с приводами -4шт.

9 По заказу выключатель может устанавливаться на общем каркасе с трансформаторами тока (ТТ) ☐ТОЛ 35 III-7.2УХЛ1 или +GIF 40,5 УХЛ1 фирмы Ritz, с указанными в таблице параметрами:

Номинальный первичный ток, А	Номинальный вторичный ток, А
☐ 50, ☐ 75, ☐ 80, ☐ 100, ☐ 150, ☐200, ☐ 300, ☐ 400, ☐ 500, ✓ 600, ☐ 750, ☐ 800, ☐ 1000, ☐ 1200 ☐ 1500, ☐ 2000	✓ 5 или ☐1

Класс точности : + 0,2S или ☐0,2 или ☐0,5S или ☐0,5– обмотки для измерений (количество не более 4); 5P/5P или 10P/10P – обмотки для защиты (количество не более 3).Общее количество до 4.

10 Дополнительные технические требования
Необходим полюс выключателя

Изготовитель:

Должность _____

Ф.И.О. _____

Контактный телефон _____

МП

Заказчик:

Должность начальник СПС ПО АЭС

Ф.И.О. Шестаков И А

Контактный телефон (8182) 67 65 93

МП

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные технические характеристики.