«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по безопасности
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ Д.Е.Харитонов
«20» 03 2018 г.

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и охранной защиты для нужд ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Общие сведения.
2. Место оказания услуг.
3. Сроки оказания услуг.
4. Перечень и объем требуемых услуг.
5. Требования к подрядной организации.
6. Требования к персоналу.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Дополнительные требования.
9. Критерии оценки предложений Участников регламентированной процедуры.

1. Общие сведения.

Предметом закупки являются оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной защиты зданий и сооружений аппарата управления и производственных отделений филиала «Архэнерго» в 2017 году.

2. Место оказания услуг.

Объект	Адрес объекта	Тип систем
Административное здание	г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д.101	ОПС
Административное здание	г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.250.к.2	ОПС
Административное здание	г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.105	ОПС
Административное здание	Архангельская обл., п. Яренск, ул. Кишерская, 3	ОПС
Административное здание	Архангельская обл., с. И-Подомское, ул. Мелиоративная, д.1Б.	ОПС
Административное здание, гаражные боксы	г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д.30Б	ОПС
Административное здание	г. Котлас, ул. Мелентьева, д.33	ОПС
Административное здание	г. Котлас, Болтинское шоссе, д.7Б	ОПС

Административное здание	Архангельская обл., Виноградовский район, п. Березник, ул. Дзержинского, д.23	ОПС
Гараж	Архангельская обл., Виноградовский район, п. Березник, ул. Дзержинского, д.29, стр.5	ОПС
Красноборское отделение	Архангельская обл., с. Черевково, ул. Первомайская, д. 34	ОПС

3. Сроки оказания услуг.

Сроки оказания услуг с 01.04.2018 по 31.12.2018.

4. Перечень и объемы требуемых услуг.

4.1 Объем и номенклатура объектов технического обслуживания указаны в спецификациях (Приложениях № 1-5), которые являются неотъемлемой частью технического задания.

4.2 Периодичность обслуживания – 1 раз в квартал. Также устранение неисправностей, исполняются по вызову Заказчика: для аппарата управления филиала «Архэнерго» и производственного отделения «Архангельские электрические сети» в течении 24 часов; производственного отделения «Плесецкие электрические сети», производственного отделения «Котласские электрические сети», производственного отделения «Вельские электрические сети» в течении 48 часов, с момента получения заявки Участником процедуры закупки услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

4.3 Услуги по техническому обслуживанию (в соответствии с РД-009-01-96) автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включают в себя: замену вышедших из строя отдельных деталей и узлов, технический осмотр, проверку работоспособности, чистку указанных выше устройств в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разовые работы по демонтажу и восстановлению шлейфов ОПС при проведении ремонтных работ в помещениях, замену вышедших из строя отдельных деталей и узлов (до 10%), указанных в Приложениях № 1 - №5, ведение Журналов обслуживания ОПС.

5. Требования к подрядной организации.

Участник процедуры закупки должен иметь все соответствующие лицензии и разрешительные документы на выполнение данных работ. Специалисты Участника процедуры закупки должны быть обеспечены всем необходимым техническим оборудованием и инструментами для оказания услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

6. Требования к персоналу

Персонал должен быть сертифицирован, профессионально подготовлен и иметь необходимую квалификацию.

7. Правила контроля и приемки выполненных услуг.

Приемка работ по оказанию услуг осуществляется после их полного завершения оформлением актов на выполненные работы.


8. Дополнительные требования.

Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых услуг (наличие сертификатов соответствия и т.д.). Срок гарантии на комплектующие, используемые для технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, должны соответствовать гарантийному сроку, установленному фирмой-изготовителем.

9. Критерии оценки предложений Участников регламентированной процедуры.

- Соответствие требованиям предъявляемых к участникам и их персоналу.
- Возможность взятия под охрану всех объектов филиала.
- Наличие квалифицированного персонала.
- Опыт работы с техническими средствами.
- Положительная репутация данной структуры на рынке охранных услуг.
- Наименьшее время прибытия группы.

Заместитель начальника службы
безопасности



Д.В. Боровик