УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П. Федотов

«11» 04 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по поверке счетчиков электрической энергии для нужд производственных отделений Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Предмет закупки
2. Перечень и объемы услуг
3. Местонахождение счетчиков электрической энергии
4. Сроки оказания услуг
5. Основные технические требования
6. Требования к подрядной организации
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг
8. Гарантии подрядной организации

1. Предмет закупки

Оказание услуг по поверке счетчиков электрической энергии для нужд производственных отделений (далее – ПО) Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее – филиал) в связи с необходимостью выполнения требований ст.3 п.7 Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ, в соответствии с которой сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, которые выполняются при осуществлении торговли.

2. Перечень и объемы услуг

Поверка счетчиков электрической энергии ПО в следующем количестве:

2.1. ПО «Архангельские электрические сети» - 235 шт. (все 3-фазные);
2.2. ПО «Плесецкие электрические сети» - 120 шт.(все 3-фазные);
2.3. ПО «Вельские электрические сети» - 118 шт.(100 шт. – 3-фазные; 18 шт. – 1-фазные);
2.4. ПО «Котласские электрические сети» - 125 шт.(105 шт.– 3-фазные; 20 шт.-1-фазные).

Всего: 598 шт.

3. Местонахождение счетчиков электрической энергии

Оказание услуг осуществляется на территории Архангельской области:

3.1. ПО «Архангельские электрические сети»: Архангельская область, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, дом 5 (поверка в г.Архангельске)

3.2. ПО «Плесецкие электрические сети»: Архангельская область, г.Плесецк,

ул.Свободы, дом 46 (поверка в г.Архангельске);

3.3. ПО «Вельские электрические сети»: Архангельская область, г.Вельск, ул.Шоссейная, дом 3 «а» (поверка в г.Котласе);

3.4. ПО «Котласские электрические сети»: Архангельская область, г.Котлас, ул.Конституции, дом 20 (поверка в г.Котласе).

4. Сроки оказания услуг

июль - декабрь 2016 года.

5. Основные технические требования

5.1. Требования к оказанию услуг:

5.1.1. Заказчик оставляет за собой право изменить общий объем услуг в сторону уменьшения физических объемов до 50%.

5.1.2. До подачи заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет места нахождения счетчиков электрической энергии с целью оценки затрат и условий оказания услуг, а также для решения с Заказчиком вопросов об организации оказания услуг. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе оказания услуг, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий Заказчику.

5.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения счетчиков электрической энергии ПО после момента сдачи счетчиков электрической энергии в поверку и до момента получения их из поверки.

5.1.4. Услуги должны быть оказаны по отдельным заявкам ПО в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты сдачи в поверку в полном объеме с хорошим качеством.

5.2. Требования к применяемым стандартам и другим правилам:

5.2.1. Выполнение требований действующих ГОСТ и методик поверки для соответствующих счетчиков электрической энергии.

5.3. Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг.

5.3.1. Наличие у персонала Подрядчика групп по электробезопасности и соответствующих прав согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н; глава XLVI «Организация работ командированного персонала».

5.3.2. Наличие у Подрядчика эталонов, другого необходимого для поверки оборудования, инструмента и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

6. Требования к подрядной организации

6.1. Наличие государственной аккредитации на оказание указанных услуг;

6.2. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для оказания услуг;

6.3. Наличие квалифицированного персонала;

6.4. Опыт оказания аналогичных услуг;

6.5. При нахождении подрядной организации вне пределов Архангельской области и невозможности оказания услуг на территории Архангельской области все накладные расходы по перемещению счетчиков электрической энергии до нее и обратно оплачивает подрядная организация.

6.6. Подрядная организация оплачивает расходы на ремонт счетчиков электрической энергии и их повторную поверку вследствие нарушения нормальной работы счетчиков электрической энергии в результате указанных в п.6.5 транспортных перемещений.

6.7. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Правила контроля и приемки оказанных услуг

7.1. Контроль сроков и объемов оказания услуг осуществляют ответственные лица в производственных отделениях и отделе метрологии и контроля качества электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

7.2. После оказания услуг Подрядчик обязан предоставить Заказчику свидетельства о поверке или извещения о непригодности к применению счетчиков электрической энергии, содержащие следующую информацию:

- наименование производственного отделения;
- наименование счетчика электрической энергии;
- тип счетчика электрической энергии;
- заводской номер;
- отметку о поверке в паспорте счетчика электрической энергии (при его наличии)
- причину непригодности к применению (для извещения о непригодности к применению).

7.3 Приемка услуг осуществляется подписанием Подрядчиком и Заказчиком актов сдачи - приемки работ (услуг) после получения счетчиков электрической энергии из поверки представителями Заказчика по каждой заявке на поверку счетчиков электрической энергии Заказчика.

8. Гарантии подрядной организации

Подрядчик гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с ГОСТ и методиками поверки на соответствующие счетчики электрической энергии.

Начальник отдела метрологии и
контроля качества электроэнергии
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Н.С.Попов

Лист согласования технического задания

на оказание услуг по поверке счетчиков электрической энергии в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

закупки на 2016 год для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Согласовано:
Главный метролог - начальник отдела метрологии и контроля качества электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»

В.Л.Мальгин

« 8 » 04 2016 г.

Согласовано:
Начальник управления логистики и МТО

Н.В.Коваль

« 08 » 04 2016 г.

Согласовано:
Начальник управления РУиУЭЭиПЭ

А.В.Пономарев
(в командировке)

« ____ » _____ 2016 г.

Зам. нач. СЭ РСУ (Колобб
11.04.2016