ПРОТОКОЛ №7
заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии
о об отмене решений закупочной комиссии

г. Санкт-Петербург 09 июня 2020 г.

г. Санкт – Петербург

Дата заседания Закупочной комиссии: 09.06.2020г.
Дата подписания Протокола: 11.06.2020г.

ПРЕДМЕТ И НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ:

Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку счетчиков электрической энергии» для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (ремонтная программа 2020-2021гг.) (далее – конкурс, закупка).

Конкурс проводится на основании Распоряжения ПАО «МРСК Северо-Запада» от «25» марта 2020 года №151р.

Официальное Извещение о проведении запроса котировок размещено (опубликовано) в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru» (далее – ЕИС) от «25» марта 2020 года (извещение № 32009030086). Запрос котировок проводится на электронной торговой площадке «www.roseltorg.ru» (далее – ЭТП) от «25» марта 2020 года (извещение № 32009030086).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:

Начальная (максимальная) цена Договора (лота):
89 950 149,28 руб. без НДС / 107 940 179,14 руб. с НДС.
Период поставки продукции:
Начало поставки – Июнь 2020 года
Окончание поставки – Июнь 2021 года

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Состав постоянно действующей закупочной комиссии (далее – Закупочной комиссии) утвержден приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 10.09.2019 № 582 (в редакции приказа от 25.05.2020 № 286).

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

Место проведения заседания Закупочной комиссии: ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКАХ ПОДАННЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:

Согласно Протоколу открытия доступа к Заявкам на участие в закупке поступило 6 (шесть) заявок от следующих участников:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Примечание
1	19.04.2020 14:22 (MSK +03:00)	ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ" ИНН/КПП 7842489681/783901001 ОГРН 1137847028054 Юридический адрес: 190020, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ НАРВСКИЙ, ДОМ 14, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМ. 6Н ОФ. 7	-
2	18.04.2020 12:19 (MSK +03:00)	ООО "АВАЛОН" ИНН/КПП 7733627518/775101001 ОГРН 1077761885520 Юридический адрес: 108811, Российская Федерация, Г МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П	-

		МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕНИЕ 4, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 8 БЛ Б ОФИС 810Б	
3	20.04.2020 10:14 (MSK +03:00)	ООО "НЭТЭКС" ИНН/КПП 7728786008/772901001 ОГРН 1117746799444 Юридический адрес: 119530, Российская Федерация, Г МОСКВА, Ш ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 4, КОРПУС 4, КВАРТИРА 47	-
4	18.04.2020 15:56 (MSK +03:00)	АО "Энергомера" ИНН/КПП 2635133470/263550001 ОГРН 1102635005384 Юридический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 415 офис (квартира) 294	-
5	19.04.2020 18:55 (MSK +03:00)	АО "УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ" ИНН/КПП 7705307770/771901001 ОГРН 1027739252496 Юридический адрес: 107023, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПЕР СЕМЁНОВСКИЙ, ДОМ 15, КОМНАТА 32	-
6	20.04.2020 09:58 (MSK +03:00)	АО "ЦИФРОСЕТЬ" ИНН/КПП 7802687447/780201001 ОГРН 1197847067758 Юридический адрес: 194223, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ТОРЕЗА, ДОМ 39, КОРПУС 3 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н, ОФИС 3	-

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. **Об отмене ранее принятых решений.**
2. **О повторном рассмотрении общих частей заявок участников.**
3. **О признании закупки несостоявшейся.**

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отмене ранее принятых решений.

В соответствии с Протоколом заочного голосования членов Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников от 26.05.2020 №5 по итогам голосования приняты следующие решения:

«1. О рассмотрении общих частей заявок участников.

1.1. Признать Участника **ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ"** и **его заявку соответствующими** требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **допустить** к дальнейшему рассмотрению.

1.2. Признать Участника **ООО "АВАЛОН"** и **его заявку соответствующими** требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **допустить** к дальнейшему рассмотрению.

1.3. Признать Участника **ООО "НЭТЭКС"** и **его заявку соответствующими** требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **допустить** к дальнейшему рассмотрению.

1.4. Признать Участника **АО "Энергомера"** и **его заявку** не **соответствующими** требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от** дальнейшего рассмотрения.

1.5. Признать Участника **АО "УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ"** и **его заявку** не **соответствующими** требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от** к дальнейшего рассмотрения.

1.6. Признать Участника **АО "ЦИФРОСЕТЬ"** и **его заявку соответствующими** требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **допустить** к дальнейшему рассмотрению.

2. О проведении переторжки.

Провести процедуру понижения цены (переторжку) с Участниками, общие части Заявок, которых признаны соответствующими требованиям Документации о закупке.

- Дата начала проведения этапа переторжки: с момента публикации на ЭТП настоящего протокола.

- Срок проведения переторжки: не менее 24 (двадцати четырех) часов.

- Шаг переторжки – 0,08% – 0,15% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) с НДС.

Переторжка проводится в соответствии с положениями и регламентами работы электронной торговой площадки (ЭТП) «https://www.roseltorg.ru».»

В соответствии с Письмом от 05.06.2020 МР2/52-01-01/2589СЗ «О дополнительных аспектах изучения предложений Участников конкурса на поставку счетчиков электрической энергии» **при повторном рассмотрении экспертной группой технической части заявок участников ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ", ООО "АВАЛОН", ООО "НЭТЭКС", АО "ЦИФРОСЕТЬ" выявлены не учтенные ранее замечания,** а именно подтверждено следующее:

- Отсутствие у участников документов, подтверждающих аттестацию оборудования в ПАО «Россети» (перечень аттестованного ПАО Россети» оборудования размещён http://www.rosseti.ru/investment/science/ attestation/doc/razdel_II_21.05.2020.pdf));

- Отсутствие у участников документов о интеграции ряда счетчиков в ЕИВК ВУ «Пирамида Сети» (перечень поддерживаемого оборудования размещён на официальном сайте разработчика http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/).

На основании Письма от 05.06.2020 МР2/52-01-01/2589СЗ «О дополнительных аспектах изучения предложений Участников конкурса на поставку счетчиков электрической энергии», а также в соответствии с повторным заключением Экспертной группы предложений Участников конкурса, допущенных к переторжке, в целях исполнения требований ПАО «Россети» по применению аттестованного оборудования при строительстве систем учета, а также исключения последствий не включения поставляемых приборов учета в существующий программный комплекс ЕИВК ВУ «Пирамида Сети», **предлагается:**

Отменить все решения, принятые Протоколом заочного голосования членов Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников от 26.05.2020 №5.

2. О повторном рассмотрении общих частей заявок участников.

В соответствии с повторным заключением Экспертной группы предложений Участников конкурса члены Закупочной комиссии рассмотрели повторно общие части заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном Документацией о закупке и Единым стандартом закупок ПАО «Россети». Результаты повторного рассмотрения общих частей заявок приведены ниже:

№ п/п	Идентификационный номер участника, наименование, ИНН, юридический адрес	Предлагаемое решение по заявке	Обоснование решения
1	**ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ"** ИНН/КПП 7842489681/783901001 ОГРН 1137847028054 Юридический адрес: 190020, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ НАРВСКИЙ, ДОМ 14, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМ. 6Н ОФ. 7	Отклонить	Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке поскольку: 1. Заявленное Участником процедуры ООО «Северный кабель», оборудование не аттестовано в ПАО «Россети». http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_II_21.05.2020.pdf. 2. Предлагаемое Участниками оборудование ООО «Северный кабель», отсутствует в перечне поддерживаемого оборудования, указанного на официальном сайте разработчика ПО ИВК «Пирамида Сети»

			http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/, что является нарушением п.6 (п. 1.3 Однофазные ПУ электроэнергии), п.7.1 (1.4. Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ)), п.7.2 (Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)) СТО 34.01-5.1-009-2019 (Приложение №2 к Техническому заданию). В соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019 Приборы учета должны быть совместимы с ПО ИВК «Пирамида-сети» Таким образом техническое предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Заявка Участника отклонена от участия в конкурсе на основании пп. в), п. 5.2.4 документации о закупке.
2	**ООО "АВАЛОН"** ИНН/КПП 7733627518/775101001 ОГРН 1077761885520 Юридический адрес: 108811, Российская Федерация, Г МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕНИЕ 4, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 8 БЛ Б ОФИС 810Б		Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке поскольку: 1. Заявленное Участником процедуры ООО «Северный кабель», оборудование не аттестовано в ПАО «Россети». http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_II_21.05.2020.pdf. 2. Предлагаемое Участниками оборудование ООО «Северный кабель», отсутствует в перечне поддерживаемого оборудования, указанного на официальном сайте разработчика ПО ИВК «Пирамида Сети» http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/, что является нарушением п.6 (п. 1.3 Однофазные ПУ электроэнергии), п.7.1 (1.4. Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ)), п.7.2 (Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)) СТО 34.01-5.1-009-2019 (Приложение №2 к Техническому заданию). В соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019 Приборы учета должны быть совместимы с ПО ИВК «Пирамида-сети» Таким образом техническое предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Заявка Участника отклонена от участия в конкурсе на основании пп. в), п. 5.2.4 документации о закупке.
3	**ООО "НЭТЭКС"** ИНН/КПП 7728786008/772901001 ОГРН 1117746799444 Юридический адрес: 119530, Российская Федерация, Г МОСКВА, Ш ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 4, КОРПУС 4, КВАРТИРА 47	Отклонить	Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке поскольку: 1. Заявленное Участником процедуры ООО «Северный кабель», оборудование не аттестовано в ПАО «Россети». http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_II_21.05.2020.pdf. 2. Предлагаемое Участниками оборудование ООО «Северный кабель», отсутствует в перечне поддерживаемого оборудования, указанного на официальном сайте разработчика ПО ИВК «Пирамида Сети» http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/, что является нарушением п.6 (п. 1.3 Однофазные ПУ электроэнергии), п.7.1 (1.4. Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ)), п.7.2 (Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)) СТО 34.01-5.1-009-2019 (Приложение №2 к Техническому заданию). В соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019 Приборы учета должны быть совместимы с ПО ИВК «Пирамида-сети» Таким образом техническое предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Заявка Участника отклонена от участия в конкурсе на основании пп. в), п. 5.2.4 документации о закупке.
4	**АО "Энергомера"**	Отклонить	Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке поскольку:

	ИНН/КПП 2635133470/263550001 ОГРН 1102635005384 Юридический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 415 офис (квартира) 294		1. В техническом предложении Участником предлагается 1-ф счётчик прямого включения Split исполнения CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS, который согласно п. 5.9 Технического предложения Участника обеспечивает только один канал передачи данных PLC (передача данных по силовой сети) (приводится выдержка из Технического предложения CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS. – PLC), что является нарушением требования Технического задания о поддержке двух каналов передачи данных (Приложение 1 Технического задания п.1.1). 2. В техническом предложении Участником предлагается 3-ф счётчик прямого включения Split исполнения CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS, который согласно п. 3.16.4 Технического предложения обеспечивает только один канал передачи данных PLC (передача данных по силовой сети) (приводится выдержка из Технического предложения Участника CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS . – PLC), что является нарушением требований Технического задания о поддержке двух каналов связи для передачи данных (Приложение №1 Технического задания п.2.1). 3. Участником предлагаются счетчики 3-ф косвенного включения с GSM/GPRS модемом (моноблок) с классом точности (не хуже) по активной энергии/реактивной энергии 0,5S/1 CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS 3-ф счётчик косвенного включения без модема (моноблок) с классом точности (не хуже) по активной энергии/реактивной энергии 0,5S/1 CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS без наличия цифрового интерфейса Ethernet, что является нарушением п. 5.6.1 Раздела 4.3 Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения). В Техническом предложении Участника наличие двух интерфейсов RS485 / 2*RS485 взамен RS-485 и Ethernet. Таким образом техническое предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Заявка Участника отклонена от участия в конкурсе на основании пп. в), п. 5.2.4 документации о закупке.
5	**АО "УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ"** ИНН/КПП 7705307770/771901001 ОГРН 1027739252496 Юридический адрес: 107023, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПЕР СЕМЁНОВСКИЙ, ДОМ 15, КОМНАТА 32	Отклонить	Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке поскольку: 1. Участником в техническом предложении предлагается 3-ф счётчик прямого включения Split исполнения CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS, который согласно п. 3.16.2 Технического предложения обеспечивает только один канал передачи данных PLC (приводится выдержка из Технического предложения Участника CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS . – PLC), что является нарушением требований Технического задания о поддержке двух каналов связи для передачи данных (Приложение №1 Технического задания п.2.1). 2. Участником в техническом предложении предлагаются счетчики 3-ф косвенного включения с GSM/GPRS модемом (моноблок) с классом точности (не хуже) по активной энергии/реактивной энергии 0,5S/1 CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, 3-ф счётчик косвенного включения без модема (моноблок) с классом точности (не хуже) по активной энергии/реактивной энергии 0,5S/1 CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS без наличия цифрового интерфейса Ethernet, что является нарушением п.

			5.6.1 Раздела 4.3 Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения). В Техническом предложении Участника наличие двух интерфейсов RS485 / 2*RS485 взамен RS-485 и Ethernet. Таким образом техническое предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Заявка Участника отклонена от участия в конкурсе на основании пп. в), п. 5.2.4 документации о закупке.
6	**АО "ЦИФРОСЕТЬ"** ИНН/КПП 7802687447/780201001 ОГРН 1197847067758 Юридический адрес: 194223, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ТОРЕЗА, ДОМ 39, КОРПУС 3 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н, ОФИС 3	Отклонить	Заявка участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке поскольку: 1. Заявленное Участником процедуры ООО «Северный кабель», оборудование не аттестовано в ПАО «Россети». http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/razdel_II_21.05.2020.pdf. 2. Предлагаемое Участниками оборудование ООО «Северный кабель», отсутствует в перечне поддерживаемого оборудования, указанного на официальном сайте разработчика ПО ИВК «Пирамида Сети» http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/, что является нарушением п.6 (п. 1.3 Однофазные ПУ электроэнергии), п.7.1 (1.4. Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ)), п.7.2 (Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)) СТО 34.01-5.1-009-2019 (Приложение №2 к Техническому заданию). В соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019 Приборы учета должны быть совместимы с ПО ИВК «Пирамида-сети» Таким образом техническое предложение Участника не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке. Заявка Участника отклонена от участия в конкурсе на основании пп. в), п. 5.2.4 документации о закупке.

3. О признании закупки несостоявшейся.

На основании пункта 7.5.1 Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (далее – Стандарт, Положение о закупке), в котором установлено, что:

«Процедура закупки признается несостоявшейся в следующих случаях:

а) если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

б) если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки;

в) если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника закупки»,

настоящий Конкурс признается несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Об отмене ранее принятых решений.

Отменить все решения, принятые Протоколом заочного голосования членов Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников от 26.05.2020 №5.

2. О повторном рассмотрении общих частей заявок участников.

2.1. Признать Участника **ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ"** и его заявку не соответствующими требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от дальнейшего рассмотрения.**

2.2. Признать Участника **ООО "АВАЛОН"** и его заявку не соответствующими требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от дальнейшего**

рассмотрения.

2.3. Признать Участника **ООО "НЭТЭКС"** и его заявку не соответствующими требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от дальнейшего рассмотрения.**

2.4. Признать Участника **АО "Энергомера"** и его заявку не соответствующими требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от дальнейшего рассмотрения.**

2.5. Признать Участника **АО "УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ"** и его заявку не соответствующими требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от дальнейшего рассмотрения.**

2.6. Признать Участника **АО "ЦИФРОСЕТЬ"** и его заявку не соответствующими требованиям Документации о закупке и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» и **отклонить от дальнейшего рассмотрения.**

3. О признании закупки несостоявшейся.

На основании пункта 7.5.1 б) Положения о закупке настоящий признать настоящий Конкурс признать несостоявшимся.

ПУБЛИКАЦИЯ:

Настоящий протокол заседания Закупочной комиссии публикуется:

- в ЕИС по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru»;
- на официальном сайте ПАО «МРСК Северо – Запада» «www.mrsksevzap.ru»;
- на сайте электронной торговой площадки в формате формирования протокола на ЭТП и/или на бумажном носителе, не позднее **трех дней** со дня его подписания.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель постоянно действующей Закупочной комиссии — К.А. Аганова

Технический секретарь постоянно действующей Закупочной комиссии — Л.В. Мацебурский

