# Опросный лист для заказа шкафов РУНН (0,4кВ)

ТП-297/250 кВА. Погост

| № | Запрашиваемые данные | | | Ответы заказчика | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, В | | 380 | | | | |
| 2 | Номинальный ток сборной шины, А | | | | | | |
| 3 | Материал и сечение сборной шины (CU или AL) | | | | | | |
| 4 | Схема первичных соединений | | | | | | |
| 5 | Тип шкафа | | | | | | |
| 6 | Номер шкафа / ряда | | | | | | |
| 7 | Назначение линии (надпись в рамке) | | | | | | |
| 8 | Автоматический выключатель | Тип | | ВА | ВА | ВА | |
| | | Ток расцепителя, А | | 100 | 100 | 160 | |
| | | Наличие доп. расцепителя | | - | - | | |
| | | Тип привода (ручной, электромагнитный) | | Ручной | Ручной | Ручной | |
| 9 | Отходящая линия | Обозначение линии | | Ф. №1 | Ф. №2 | Ф. №3 | |
| | | Марка кабеля | | СИП | СИП | СИП | |
| | | Количество жил, сечение | | 3*35+1*50+1*16 | 3*25+1*35 | 3*35+1*50 | |
| | | Длина, м | | 20 | 20 | 20 | |
| 10 | Приборы учета | Тип трансформатора тока | | ТТИ | | | |
| | | Коэффициент трансформации | | 400/5 | | | |
| | | Амперметр, тип, шкала | | | | | |
| | | Вольтметр, тип, шкала | | | | | |
| | | Счетчик | тип | Меркурий-230 ART-0.3 (общий технический учет) | | | |
| | | | ном. ток., А | 5(7,5) | | | |
| 11 | Электроприемник | Руст.(Рном.), кВт | | | | | |
| | | Іном.,А | | | | | |
| 12 | АВР (самовозврат/без самовозврата) | | | | | | |
| 13 | Дополнительные технические требования | | | Вводной рубильник на 400 А | | | |

Главный инженер_____ Р.П. Агафонов