Карта заказа шкафа защиты двухобмоточного трансформатора серии ШМЗТ2-46

информация о заказе

Прошу изготовить шкаф ШМЗТ2-46 в количестве 1 шт.

информация о месте установки

Объект, место установки, тип защищаемого трансформатора: ПС 35/10 Березник, ОРУ-35кВ, ТМ-1000/35

Контактное лицо, телефон: Попов Сергей Николаевич, 921-294-06-40

комплектность шкафа

Тип комплекта (монтажной единицы (МЕ)	Обозначение	Тип терминала	Кол-во комплектов в шкафу
Комплект основной защиты 2-х обмоточного трансформатора на базе БЭМП РУ-ДЗТ на переменном оперативном токе	БКЖИ.468263.010	БЭМП РУ-ДЗТ	1
Комплект резервных защит трансформатора и АУВ на переменном оперативном токе с дешунтированием	БКЖИ.468263.024	БЭМП РУ-ВЛ	1
Комплект РЗА вводного выключателя 6-35 кВ на переменном оперативном токе	БКЖИ.468263.048	БЭМП РУ-ВВ	1

дополнительные сведения

Номинальная частота переменного тока: 50 Гц
Номинальное напряжение переменного тока: 100 В
Тип оперативного тока ~220 В

характеристика шкафа

Номинальный ток ВН	☐ 1 А	☑ 5 А
Номинальный ток НН	☐ 1 А	☑ 5 А
Блоки испытательные	☐ Pocon (Weidmuller) ☐ Fame (Phoenixcont.)	☑ БИ (ЧЭАЗ)
Ключи управления выключателем на фасаде	☐ Да	☑ Нет
Измерительные приборы на стороне ВН (указать тип)	☑ Да ☐ Нет	PA194I-2K1T
Измерительные приборы на стороне НН (указать тип)	☑ Да ☐ Нет	PA194I-2K1T
Цепи перевода на обходной выключатель	☐ Да ☑ Нет	
Наличие мнемосхемы (указать документ)	☐ Да	☑ Нет
Конструктив	☐ Шкаф Rittal ☐ Навесной шкаф	☐ Шкаф ЧЭАЗ ☐ Панель ☑ Наружной установки
Конструкция по условиям обслуживания	☐ Двустороннее	☐ Одностороннее
Передняя дверь	☐ Металлическая, с обзорным окном ☐ Стеклянная	
Габариты (ШхГхВ, мм в т.ч. цоколь)	☐ Типовые (800x600x2200) ☑ Типовые для наружной уст. (1000x600x1270) ☐ Указать	

Указать необходимое или ☐ или ☑

характеристика комплекта управления выключателем

Тип привода выключателя	☑ трехфазный ☐ пофазный
Количество групп электромагнитов отключения	☑ одна ☐ две
Номинальный ток в цепи электромагнитов	отключения _____А включения _____А

дополнительная комплектность поставки

	Количество, шт.
«Система мониторинга МП устройств РЗА серии БЭМП «Квант-ЧЭАЗ» с лицензией на одно рабочее место	
Персональный компьютер для «Квант-ЧЭАЗ»	
Преобразователь интерфейсов RS232/RS422/RS485/Ethernet	
Испытательное устройство типа РЕТОМ-61 (или иное, указать тип)	
Набор отверток	
Инструмент для зачистки изоляции	
Устройство настройки терминалов (ноутбук)	

дополнительные требования, данные, ссылка на чертежи проектной организации