Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский

" 31 " "января " 2025 г.

Сводный график технического обслуживания устройств РЗиА Новгородского филиала на февраль 2025 г.

Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики	Присоединение (защищаемое оборудование)	Диспетчерское наименование устройства (комплекса) РЗА	Класс напряжения защищаемого оборудования	Цикл ТО устройства (комплекса) РЗА	Вид последнего планового технического обслуживания	Дата последнего планового технического обслуживания (день/месяц/год)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид ТО	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Валдайские электрические сети											
ПС 110 кВ Валдай	ВЛ 110 кВ Валдай - Газовая (Л.Газовая)	Основная защита ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валдай - Газовая (Л.Газовая) (7SD522)		8	В	16.04.2021	ВПр	03.02.2025	05.02.2025	03.02.2025	05.02.2025
ПС 110 кВ Газовая	ВЛ 110 кВ Валдай - Газовая (Л.Газовая)	Комплект резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Валдай – Газовая (Л.Газовая) (СЗ, УРОВ, АПВ, АУВ В-110 л.Гз) (7SA522)		8	В	20.04.2021	К	03.02.2025	05.02.2025	03.02.2025	05.02.2025
ПС 110 кВ Газовая	ВЛ 110 кВ Валдай - Газовая (Л.Газовая)	Основная защита ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валдай – Газовая (Л.Газовая) (7SD522)		8	В	20.04.2021	К	03.02.2025	05.02.2025	03.02.2025	05.02.2025
Ильменские электрические сети											
ПС 110 кВ Западная		АЧР		8	К	27.01.2022	В	03.02.2025	06.02.2025	03.02.2025	06.02.2025
ПС 110 кВ Насосная		АЧР		8	В	03.02.2022	К	25.02.2025	27.02.2025	25.02.2025	27.02.2025
ПС 110кВ ДСП	1СШ-110	ДЗО-1		8	К	04.03.2021	В	17.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	20.02.2025
ПС 110кВ ДСП	2СШ-110	ДЗО-2		8	К	11.03.2021	В	17.02.2025	20.02.2025	17.02.2025	20.02.2025

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплев