Бланк заказа БКТП

Опрос параметров	Ненужное зачеркнуть и проставить значение											
Адрес установки БКТП (наименование объекта)	г.Псков											
Количество блоков БКТП	~~1~~		2				~~другое~~					
Мощность и схема соединения обмоток силового трансформатора, кВА	1250 Y/Yн	~~1000~~	~~630~~	~~400~~	~~250~~	~~другая~~						
Наличие трансформаторов	Да						~~Нет~~					
	ТМГ		~~другой~~									
Вариант схемы	схема № _____ (выпуск №___)				Вариант заказчика							
Вариант компоновки	~~компоновка №~~ (выпуск №___)				Вариант заказчика							
Вариант блокировки												
Напряжение на стороне ВН трансформатора, кВ	~~6,0~~		~~6,3~~		10		~~20~~					
Исполнение ввода на стороне ВН	~~Воздушный~~				Кабельный							
Марка и сечение кабеля на стороне ВН (не более 240мм²)	АСБ 3х240											
Наличие АВР	~~Да~~										Нет	
	на стороне ВН	на стороне НН										
		на контакторах			на автоматич. выкл.							
Тип РУ-0,4 кВ	на предохранителях				~~на автоматич. выкл.~~ (тип)							
Количество фидеров на стороне НН	11											
Ток плавкой вставки (расписать по секциям)	I секция	630	500	630	630	630	32	-	-	-	-	-	-
	II секция	630	500	630	630	630	-	-	-	-	-	-	-
Учет активной энергии, Wh	Да						~~Нет~~					
Учет реактивной энергии, VArh	Да						~~Нет~~					
Тип счетчика	~~СЭТ-3а.02.03~~ (Wh)			~~СЭТ-3р.02.10а~~ (Wh/VArh)			Меркурий 234 ART2-03 P					
Номинал трансформаторов тока	~~500/5~~	~~600/5~~		~~1000/5~~		1500/5			~~Другой~~			
Автоматическое отопление	Да					~~Нет~~						
Наличие БРП	~~Да~~					Нет						
Высота объемного приямка	870 мм					~~1500мм~~						
Маслоприемники	~~Из железобетона~~					Из металла						
Исполнение строительной части (Москва, Санкт-Петербург, Региональный, Южный, Северный)	Региональный											
Цвет внешней отделки БКТП	~~Без отделки~~		~~Стандарт~~ (светло-желтый)			8011 (по каталогу RAL)						
Внешние разделки на кабель ВН	~~Да~~					Нет						
Дополнительная комплектация												
Способ доставки	а/т ЗЗОИС		Ж/Д			самовывоз						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Шумилина А.О.			06.2015
Разработал		Дроздецкая А.Н.			06.2015
Выполнил		Дроздецкая А.Н.			06.2015

045-15.ЭС

0004-74-2-03.31-0001 «Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2шт.) и КЛ-10кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул.Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014)»

РАБОТЫ В СЕТЯХ ПО «ЦЭС» ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «ПСКОВЭНЕРГО»

Стадия	Лист	Листов
РП		

Опросный лист 2БКТП мощностью 2х1250кВА (ТП-2 проект.)

ЗАО «Псковсельхозэнерго»