УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____А.Г.Лудников

«13» 01 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по инструментальному определению концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Мезенской ДЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень требуемых услуг.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки выполнения услуг.
5. Требования к Участникам процедуры закупки.
6. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
7. Гарантии Исполнителя.

1. Предмет закупки

Предметом закупки являются услуги по инструментальному определению концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Мезенской ДЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

2. Перечень требуемых услуг

2.1 Определение концентрации загрязняющих веществ в промвыбросах по следующим веществам: оксид азота, диоксид азота, углерода оксид, сажа, бензапирен от 4-х источников ДЭС ежеквартально в 2016 году.

3. Место оказания услуг

Услуги по инструментальному определению концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Мезенской ДЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» производятся на территории Мезенской ДЭС, расположенной по адресу: г.Мезень, ул.Болотная, д.7.

4. Сроки выполнения услуг – март – декабрь 2016г.

5. Требования к Участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки услуг по инструментальному определению концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Мезенской ДЭС должны иметь лицензию на оказание данного вида услуг.

6. Правила контроля и приемки оказанных услуг

Приемка работ по оказанию услуг завершается оформлением протокола результатов анализа промышленных выбросов в атмосферу и акта выполненных работ.

7. Гарантии Исполнителя

Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых услуг (наличие лицензии и т.д.).

Начальник ПТО А.В.Васильева

Заместитель главного инженера
ПО «Архангельские электрические сети» А.С.Шубный

Составил: инженер ПТО
ПО «Архангельские электрические сети» И.С.Голикова
(818 2) 67-65-96